



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
“	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Presente
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Assente giustificato

Deliberazione n. 170/CDA del 05/12/2025

OGGETTO: *autorizzazione in deroga per il parallelismo con linea MT in cavo interrato al canale consorziale “Fossa Serra” nel comune di Ariano nel Polesine – Fog. 21 mapp. 138 e Fog. 22 mapp. 99*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con domanda del 08/10/2025, prot. cons. n. 6280 del 08/10/2025, integrata in data 30/10/2025 prot. cons n. 6769 la società e-distribuzione s.p.a. ha chiesto al Consorzio il rilascio di autorizzazione per il parallelismo con linea MT in cavo interrato al canale consorziale “Fossa Serra” ubicato nel Comune di Ariano nel Polesine;

-CHE l'area interessata risulta identificata in catasto nel comune censuario di Ariano nel Polesine al Fog. 21, mapp. 138 e Fog. 22 mapp. 99;

VISTI

-la Scheda Tecnica predisposta dall'Assistente Catastale – Geom. Enrico ODORIZZI - in data 11/11/2025, registrata al n. 7238 di prot. del 17/11/2025, con relativa documentazione dal quale si riscontra che la tubazione in PVC del diametro di 160 mm contenente il cavidotto elettrico MT sarà posto a una distanza variabile da m 5,12 a m 6,51 rispetto al ciglio del canale “Fossa Serra”;

-il Regolamento di Polizia Idraulica deliberato dall'Assemblea consorziale in data 28.06.2011 n. 53/A/492 ed approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento adottato nella seduta del 8.11.2011, aggiornato con deliberazione dell'Assemblea consorziale in data 11.03.2016 n. 31/A/1605 e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento adottato nella seduta del 5 maggio 2016 e notificato al Consorzio in data 09.05.2016 n. 180551 di Prot;

-l'art.132 e seguenti del R.D. 08.05.1904 n.368;

CONSIDERATO che, su motivate proposte del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni e autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle

prescrizioni indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di incaricare il Direttore a rilasciare, per quanto di competenza, alla ditta e-distribuzione s.p.a. l'autorizzazione per il parallelismo con linea MT in cavo interrato al canale consorziale "Fossa Serra" ubicato nel Comune di Ariano nel Polesine, alle seguenti condizioni:
- 1) la ditta dovrà eseguire i lavori necessari per il parallelismo con linea elettrica MT in cavo interrato al canale "Fossa Serra" rispettando le modalità descritte negli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione e seguendo le indicazioni impartite dal personale del Consorzio addetto;
 - 2) la tubazione in PVC del diametro di 160 mm, contenente il cavidotto elettrico MT, lungo tutto un tratto in parallelismo al canale "Fossa Serra" dovrà essere posata a una distanza variabile da m 5,12 (sez A-A') a m 6,51 (sez. C-C') rispetto al ciglio del canale e a una profondità di almeno m 1 rispetto alla quota del piano stradale;
 - 3) la ditta dovrà comunicare per iscritto al Consorzio, sia la data di inizio che quella di ultimazione lavori;
- b) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE

Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE

Virginia Taschini