



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 834/CDA/3573 dell'8.08.2024

OGGETTO: Concessione per l'attraversamento e/o parallelismo con linea elettrica BT 400 V in cavo interrato del canale irriguo "Principale Ca' Lino", del canale irriguo "Pelazza" e della condotta irrigua "Zambon" in loc. Ca' Lino nel Comune di Chioggia – Fog. 56 e 63 – Ditta E-distribuzione S.p.a.;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con domanda del 27.02.2024, prot. cons. n. 1288 del 28.02.2024, integrata in data 23.04.2024, prot. cons. n. 2713 del 23.04.2024, la ditta e-distribuzione s.p.a. ha chiesto al Consorzio, il rilascio di concessione per l'attraversamento e/o parallelismo con linea elettrica BT 400 V in cavo interrato del canale irriguo "Principale Ca' Lino", del canale irriguo "Pelazza" e della condotta irrigua "Zambon" in località Ca' Lino nel Comune di Chioggia;

-CHE le aree interessate dagli attraversamenti e dai parallelismi con linea elettrica BT 400 V in cavo interrato risultano identificate in catasto nel Comune Censuario di Chioggia Fog. 56 e 63 come identificati nella scheda tecnica redatta in data 19.07.2024 dall'Assistente del Settore Catastale Agrario;

VISTI

-la Scheda Tecnica predisposta dall'Assistente Catastale – Geom. Enrico ODORIZZI - in data 19.07.2024, registrata al n. 5020 di Prot. del 26.07.2024, con relativa documentazione dal quale si evince che la realizzazione della nuova linea elettrica BT 400 V in cavo interrato comporta la demolizione di un tratto di linea elettrica BT in cavo aereo esistente posto in parallelismo al canale irriguo "Principale Ca' Lino" ad una distanza dal ciglio del canale inferiore a quella indicata nel vigente Regolamento di Polizia Idraulica;

-il Regolamento di Polizia Idraulica deliberato dall'Assemblea consorziale in data 28.06.2011 n. 53/A/492 ed approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento

adottato nella seduta del 8.11.2011, aggiornato con deliberazione dell'Assemblea consorziale in data 11.03.2016 n. 31/A/1605 e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento adottato nella seduta del 5 maggio 2016 e notificato al Consorzio in data 09.05.2016 n. 180551 di Prot;

-l'art.132 e seguenti del R.D. 08.05.1904 n.368;

CONSIDERATO

-CHE, su motivate proposte del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni e autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) di incaricare il Direttore a rilasciare, per quanto di competenza, alla ditta e-distribuzione S.p.a. la concessione per l'attraversamento e/o parallelismo con linea elettrica BT 400 V in cavo interrato del canale irriguo "Principale Ca' Lino", del canale irriguo "Pelazza" e della condotta irrigua "Zambon" in località Ca' Lino nel Comune di Chioggia, alle seguenti condizioni:

- 1) l'attraversamento e/o parallelismo con linea BT 400 V in cavo interrato del canale irriguo aereo con linea BT 400 V del canale irriguo "Principale Ca' Lino", del canale irriguo "Pelazza" e della condotta irrigua "Zambon" dovrà essere realizzato nel pieno rispetto delle modalità esecutive descritte negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di concessione;
- 2) la tubazione diametro 160 mm contenente il cavo elettrico in uscita dalla cabina esistente, nel tratto in parallelismo al canale irriguo "Principale Ca' Lino", dovrà essere posta ad una distanza non inferiore a m 5 dal ciglio del canale ed a una profondità di m 1 rispetto alla quota della sommità arginale;
- 3) la tubazione diametro 160 mm contenente il cavo elettrico nel tratto in attraversamento al canale irriguo "Principale Ca' Lino" dovrà essere protetta da tubazione in ferro diametro 200 mm e fissata con adeguata staffatura alla struttura del ponte esistente;
- 4) la tubazione diametro 160 mm contenente il cavo elettrico nel tratto in parallelismo al canale irriguo "Principale Ca' Lino" lungo via S. Giuseppe dovrà essere posata ad una distanza non inferiore a m 9 dal ciglio del canale ed a una profondità di m 1 rispetto alla quota del piano stradale;
- 5) la tubazione diametro 160 mm contenente il cavo elettrico in corrispondenza

- dell'attraversamento del canale irriguo "Pelazza" dovrà essere posata, mediante utilizzo della tecnica T.O.C., ad una distanza non inferiore a m 6 rispetto alla quota dell'estradosso inferiore del manufatto-tombotto esistente;
- 6) la tubazione diametro 160 mm contenente il cavo elettrico in corrispondenza dell'attraversamento della condotta irrigua "Zambon" lungo via S. Giuseppe dovrà essere protetta da un bauletto in cls. dello spessore di 10 cm;
 - 7) a garanzia dell'Amm.ne Consorziale, per il completamento degli oneri eventualmente non rispettati o per la riparazione di eventuali danni alle opere consorziali, la ditta concessionaria prima dell'inizio dei lavori, a titolo di cauzione provvisoria, dovrà presentare al Consorzio idonea polizza fidejussoria dell'importo di € 5.000,00 oppure provvedere al versamento di un deposito cauzionale del medesimo importo. L'importo della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale sarà svincolato dopo 6 mesi dalla comunicazione di ultimazione lavori e del verbale di accertamento congiunto;
 - 8) nel caso di esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia lungo il canale irriguo "Principale Ca' Lino", del canale irriguo "Pelazza" e della condotta irrigua "Zambon" il Consorzio si ritiene sollevato da ogni onere e spesa dovuta alla eventuale sospensione temporanea dell'erogazione di energia elettrica;
 - 9) il Consorzio, in merito alla esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia lungo il canale irriguo "Principale Ca' Lino", del canale irriguo "Pelazza" e della condotta irrigua "Zambon" provvederà ad informare la ditta concessionaria, con preavviso di almeno 15 giorni;
 - 10) gli oneri e le spese conseguenti alla eventuale sospensione temporanea dell'erogazione di energia elettrica sono a carico della ditta concessionaria;
 - 11) la ditta concessionaria dovrà comunicare per iscritto al Consorzio, sia la data di inizio che quella di ultimazione lavori;
- b) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Adriano Tugnolo