



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Presente
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 115/CDA del 08/09/2026

OGGETTO: *concessione in deroga per l'attraversamento del canale di scolo consorziale "Fosson Sud", con condotta fognaria mista a gravità in loc. Sant'Anna in comune di Chioggia – provvedimenti*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con nota del 13/05/2026, prot. cons. n. 3187 del 13/05/2026 la ditta Veritas s.p.a. ha chiesto al Consorzio il rilascio di concessione per l'attraversamento in subalveo dello scolo consorziale "Fosson Sud" con condotta fognaria mista a gravità DN 350 con controtubo in acciaio e attraversamento DN 315 in PVC, lunghezza m 5, ubicato in località Sant'Anna in Via Maderna, nel Comune di Chioggia (VE);

-CHE l'area interessata dall'attraversamento risulta identificata in catasto nel comune di Chioggia sul Foglio 69 e compresa tra i mappali 417 e 289, 278 e 349;

VISTI

-la Scheda Tecnica predisposta dal Collaboratore del settore Catastale Agrario – Geom. Cristian Fattorini - in data 14/08/2026, registrata al n. 5469 di Prot. del 17/08/2026, con relativa documentazione;

-il Regolamento di Polizia Idraulica deliberato dall'Assemblea consorziale in data 28.06.2011 n. 53/A/492 ed approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento adottato nella seduta del 8.11.2011, aggiornato con deliberazione dell'Assemblea consorziale in data 11.03.2016 n. 31/A/1605 e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Provvedimento adottato nella seduta del 5 maggio 2016 e notificato al Consorzio in data 09.05.2016 n. 180551 di Prot.;

-l'art.132 e seguenti del R.D. 08.05.1904 n.368;

CONSIDERATO che, su motivate proposte del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni e autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle

prescrizioni indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) di incaricare il Direttore a rilasciare, per quanto di competenza, alla ditta Veritas s.p.a. la concessione per la realizzazione dell'attraversamento in subalveo dello scolo consorziale "Fosson Sud" con condotta fognaria mista ubicato in località Sant'Anna, alle seguenti condizioni:

- 1) la ditta dovrà eseguire i lavori necessari per l'attraversamento con la condotta fognaria mista a gravità DN 350 con controtubo in acciaio e attraversamento DN 315 in PVC, lunghezza m 5, dello scolo consorziale "Fosson Sud" nel pieno rispetto delle modalità esecutive descritte negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di concessione;
- 2) l'attraversamento con la condotta fognaria mista a gravità DN 350 con controtubo in acciaio e attraversamento DN 315 in PVC della lunghezza di 5 m, dello scolo consorziale "Fosson Sud" dovrà essere realizzato ad una distanza non inferiore a cm 10 rispetto alla quota dell'estradosso inferiore dello scatolare di scolo stesso;
- 3) il nuovo pozzetto delle dimensioni di 100x100 dovrà essere posizionato ad una distanza non inferiore a m 6,00 dallo scatolare di scolo;
- 4) la ditta dovrà provvedere alla installazione di opportuni segnali o spie necessari per individuare l'esatta ubicazione dell'attraversamento;
- 5) nel caso di danni o rotture alla condotta idrica (PEAD 315) dovuti all'esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia dello scatolare di scolo esistente posta lungo il tratto tombinato del canale "Fosson Sud", il Consorzio si ritiene sollevato da ogni onere e spesa dovuta alla eventuale sospensione temporanea della erogazione della fornitura idrica;
- 6) la ditta si assume l'onere della riparazione, a propria cura e spese, di eventuali cedimenti dello scatolare di scolo consorziale conseguenti ai lavori di attraversamento, nonché di ogni rottura che dovesse verificarsi sulla condotta idrica (PEAD 315) stessa;
- 7) per il completamento degli oneri eventualmente non rispettati o per la riparazione di eventuali danni alle opere consorziali la ditta dovrà prestare idonea polizza fidejussoria;
- 8) la ditta dovrà comunicare per iscritto al Consorzio, sia la data di inizio che quella di ultimazione lavori;

b) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE

Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE

Virginia Taschini